

Prestatieverklaring conform Bijlage III van de Verordening (EU) nr. 305/2011

HENSOMASTIK® gemengd doorvoerafdichtingssysteem EI 90 / EI 120

LE nr. DE 2016-08-004 HENSOMASTIK® gemengd doorvoerafdichtingssysteem EI 90 / EI 120

1. Producttype

Unieke identificatiecode van het producttype

HENSOMASTIK® gemengd

doorvoerafdichtingssysteem EI 90 / EI 120

2. Type

Charge- of serienummer of een andere aanduiding ter identificatie van het bouwproduct conform artikel 11, lid 4

Chargennummer zie verpakking

3. Toepassing

of beoogde gebruiksdoelen van het bouwproduct volgens de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie van de producent

Het gemengde doorvoerafdichtingssysteem wordt gebruikt voor het afsluiten van openingen in brandbestendige wanden en plafonds, waar installaties doorheen zijn geleid en dient voor de instandhouding van de brandbestendigheid van de wand of het plafond in het bereik van de doorvoeren. Het gemengde doorvoerafdichtingssysteem bereikt afhankelijk van de inbouwsituatie de brandweerstandsklasse van EI 90 en EI 120.

4. Naam, gedeponeerde handelsnaam

of gedeponeerd merk en contactadres van de producent volgens artikel 11, lid 5

Rudolf Hensel GmbH, Lack- und Farbenfabrik,
Lauenburger Landstraße 11,
21039 Börnsen | Germany

5. Contactadres

Eveneens naam en contactadres van de gevolmachtigde die belast is met de taken volgens artikel 12, lid 2

Niet relevant (zie 4)

6. AVCP

Systeem of systemen ter beoordeling en controle van de prestatieverklaring (AVCP) van het bouwproduct volgens CPR, Bijlage V

Systeem 1

7. Aangemelde instantie (hEN)

In het geval van een prestatieverklaring (DoP) die een bouwproduct betreft dat onder een geharmoniseerde norm valt

Niet relevant

8. Aangemelde instantie (hEN)

In het geval van een prestatieverklaring (DoP) die een bouwproduct betreft waarvoor een Europese technische goedkeuring (ETA) afgegeven

Europese technische goedkeuring ETA-15/0295 opgesteld door UL International (UK) op basis van ETAG 026-2. De bewaking wordt door de technische beoordelingsinstantie 0761-CPR volgens Bijlage V Systeem 1 uitgevoerd en deze heeft de EU-conformiteitsverklaring 0761-CPR-0510 afgegeven.

RUDOLF HENSEL GMBH

Lack- und Farbenfabrik

Lauenburger Landstraße 11
21039 Börnsen | Germany

Tel. +49 (0) 40/72 10 62-10
Fax +49 (0) 40/72 10 62-52

E-Mail: info@rudolf-hensel.de
Internet: www.rudolf-hensel.de



9. Verklaarde prestaties

Wezenlijke kenmerken	Prestaties	Technische specificaties
Brandgedrag	Zie Annex A, ETA-15/0295	EN 13501-1
Brandweerstand	Kunststofbuizen: EI 90 en EI 120 Metalen buizen: EI 90 en EI 120 Kabel: EI 90 Zie Annex A, ETA-15/0295	EN 1366-3 en 13501-2
Afgifte gevaarlijke stoffen	Bevat geen stoffen die in de lijst van de Europese Commissie staan vermeld als gevaarlijke substanties	
Duurzaamheid en deugdelijkheid	Type X	ETAG 026-2 en EOTA TR 024

10. De prestaties van het product volgens de nummers 1 en 2 komen overeen met de verklaarde prestaties volgens nummer 9. Verantwoordelijk voor de opstelling van deze prestatieverklaring is alleen de fabrikant volgens nummer 4.

Voor en namens de fabrikant ondertekend door:



Volker Thewes
Directie



ppa. Anja Peter
Technisch manager

Börnsen, 17 augustus 2016

Opmerking: Naast de prestatieverklaringen van onze producten HENSOTHERM® en HENSOMASTIK® vindt u ook de toelatingen, technische infobladen en veiligheidsinformatiebladen als PDF-downloads op www.rudolf-hensel.de Voor vragen over onze producten staat onze technische helpdesk telefonisch onder +49 40 72 10 62-44 voor u klaar.

RUDOLF HENSEL GMBH

Lack- und Farbenfabrik

Lauenburger Landstraße 11
21039 Börnsen | Germany

Tel. +49 (0) 40/72 10 62-10
Fax +49 (0) 40/72 10 62-52

E-Mail: info@rudolf-hensel.de
Internet: www.rudolf-hensel.de

